

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЧЕЗ Разпределение България АД
гр. София, бул. Мариинградско шосе №159
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Външно ел. захранване: Нова ВЛТП 110/10 кV по съществуващ 4
сбс по ул. Христола за жилищна сграда на ул. Юнкова
№16, ЗПИХ-205, кв. 201, м. Подъене-Редута, р-он Слатина
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти Радостина Димитрова тел. 0882 285 605
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,
бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.

ЧЕЗ Разпределение България АД, гр. София, бул. Цариградско шосе № 159, район Младост, директор Душан Рибан.

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Инвестиционното намерение е необходимо за да се електрозахрани нов абонат на ЧЕЗ към електрорапределителната мрежа съгласно сключен договор за присъединяване. Присъединяването ще се извърши чрез нова ВЛУП/въздушна линия усукан проводник/ НН 1 kV със сечение 3x70+54,6 mm² и с дължина 92 метра. Новата ВЛУП НН 1 kV ще се изтегли по съществуващи стълбове, успоредно на съществуваща ВЛУП НН 1 kV. Съществуващите стоманобетонни стълбове, находящи се в тротоара на ул. „Юндола“ не се подменят.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Няма.

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното намерение не променя съществуващата пътна инфраструктура, не засяга защитени територии и обекти на културното наследство.

Новата ВЛУП НН 1 kV ще се изгради по съществуващи стоманобетонни стълбове, находящи се в тротоара по ул. Юндола, от УПИ XV-192 до УПИ IX-205, кв. 201, м. Подуяне Редута, СО район Слатина, гр. София.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

Не предвижда и не е необходимо.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

Не се предвиждат.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Няма.
