


СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 57
№ 10416-ГРЧ 4204
от 16.09.2016
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: ТСРБЕ17066

Име: Иликолов

16.09.2016



До

Слатина

Кмет на община/район/кметство

Г. Илимова

19.09.16г.



УВЕДОМЛЕНИЕ

от: Иван Иванов Трайков

/име на възложителя – физическо лице/наименование на юридическото лице/

М. 598, № 1

/седалище на юридическото лице

/Булстат/

/Данъчен номер/

Пълен пощенски адрес.....

Телефон, факс, e-mail: 0889 216 189 Иван Трайков

Управител/директор на фирмата-възложител.....

Лице за контакти /име, телефон/.....

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Топозахранване и админативна станция

в кв. 211В, ФПИ 1-113

Местоположение: разрешение за строеж

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;
2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на Вашата община/район/кметство.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Млад Младков Бойко

.....
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение

за Топлозахранване и одноватна станция
в кв. 211В, ул. 113

.....
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти 0889 216 189 Млад Бойков

.....
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,
бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Обявено 4 19.09.2016
Съмещено 03.10.2016

Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

От Иван Иванов Ботев, с постоянен адрес гр. София, ул.„598”№1 с

Във връзка с изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г, изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ I-113, кв.211В, м.”Христо Смирненски-Слатина”, СО Р-н ”Слатина”, гр.София

Местонахождение: УПИ I-113, кв.211В, м.”Христо Смирненски-Слатина”, СО Р-н ”Слатина”, гр.София

1.Данни за Възложителите:

Иван Иванов Ботев, с постоянен адрес гр. София, ул.„598”№1 с

2.Резюме на предложението :

2.1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ.

Настоящият проект третира топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ I-113, кв.211В, м.”Христо Смирненски-Слатина”, СО Р-н ”Слатина”, гр.София. За точка на присъединяване е посочен съществуващ топлопровод 2ф76/140 пресичащ ул.”598”. За начало на разработвания проект е т.1. Предвижда се вземането за сградата да се осъществи с 90° отклонение, както и изграждането между т.5 и връх В2 на шахта за отводняване, както е посочено на черт. №16-09-01 – ситуация и надлъжен профил. Диаметъра за новата сграда е 2ф48,3/110. Новопроектираното трасе се изгражда безканално с предварително изолирани стоманени безшевни тръби с алармен кабел в конструкцията.

Захранващия топлопровод влиза в сградата в помещението за абонатна станция на кота -2,60. Трасето на топлопровода е съобразено с уличните и сградни комуникации, съществуващия топлопровод, особеностите на конструкцията на сградата и сутерена.

Трасето на топлопровода, компенсационните рамена и влизането в сградата да се съблюдават точно. При евентуално наложили се промени да се направи консултация с проектанта.

Направени са и приложени изчисления за оразмеряване на захранващия топлопровод в зависимост от топлинния товар на сградата, посочен в проекта за ВОИ.

При разработването на проекта са взети предвид изискванията на проидводителя за компенсация на топлинните разширения.

Пясъка за пясъчното легло на тръбите да бъде плътно трамбован, без камъчета и остри частици.

Строежът е III – та категория, съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /обн.ДВ бр. 72/2003 г., изм. и доп., бр.23 / 2011г./.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение:

Няма съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение.

4. Местоположение на площадката

4.1. *Площадката за изграждане на топлопровода обхваща съществуващ сервитут с дължина 40,0 л. м.*

4.2. Географски координати:

ширина 42.65443 N, дължина 23.34299 E

4.3. Собственост

Иван Иванов Ботев, с постоянен адрес гр. София, ул.,,598”№1

В близост до или около обекта няма и не се засяга защитена територия и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие – няма. Не се налага или изисква нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Трасето минава в съществуващ сервитут.

5. Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

С инвестиционното намерение не са предвидени за използване природни ресурси по време на строителството и експлоатацията. Теплопровода и отклоненията провеждат водни количества от съществуващата топлопреносна мрежа на гр.София, собственост на „Топлофикация - София”ЕАД.


6. Отпадъци, които се очаква да се генерират

При експлоатацията и строителството на топлопровода и абонатната станция не се генерират никакви отпадъци, защото той провежда условно чисти води отговарящи на нормативните изисквания за транспортиране на топлоносител .

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води

Теплопровода провежда гореща вода 150⁰/70⁰ C и налягане Ру 1,6 Мра, която е оборотна и се отвежда в съществуващата градска канализация; не може да провежда отпадъчни води, а само чисти такива за питейно – битови нужди, ако в него има отпадъчни води той не може да се експлоатира.

Изготвил:


.....
/ инж.Е.Жабинска-Николова/