

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Име две инвест. ООД,
ул. Елисавета Багряна 11, ет. 10, ап. 37
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за *Телезахранване и абонаментна станция на*
мобилната среда на ул. Кирей Тимев
№ 44А, УПИ IV - 691, 692

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти *0888 233584*
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,
бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Общественост: 10.06.2018
Съветник: 03.07.2018

Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

От Джи две инвест ООД, с ЕИК203781467, чрез управителя Добромир

Сомов

*Във връзка с изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г, изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:*

Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ III-691,692, кв.44А, ул.“Кирил Божилов“, м. “Христо Смирненски“-Слатина“, СО район „Слатина“, гр.София

Местонахождение: УПИ III-691,692, кв.44А, ул.“Кирил Божилов“, м. “Христо Смирненски“-Слатина“, СО район „Слатина“, гр.София

Данни за Възложителите:

От Джи две инвест ООД, с ЕИК203781467, чрез управителя Добромир

Сомов

2.Резюме на предложението :

2.1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ.

Настоящият проект третира разпределителен топлопровод и Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ III-691,692, кв.44А, ул.“Кирил Божилов“, м. “Христо Смирненски“-Слатина“, СО район „Слатина“, гр.София. Съгласно предварително проучване на „Топлофикация София“ ЕАД за точка на присъединяване е посочен съществуващ топлопровод 2ф114,3/200. Топлопровода се продължава със същия диаметър до пресечката с ул. “Кирил Божилов“ и се затапва за бъдещо отклонение. Взяма се отклонение 2ф88,9/160 по ул.“Кирил Божилов“. За захранваната сграда диаметъра е 2ф60,3х4, като прехода се изпълнява в помещението за абонатна станция. За начало на разработвания проект е т.1 както е показано на чертеж ситуация и надлъжен профил №18-03-01

Топлопровода влиза в т.7 в сутерена на сградата в помещението за абонатна станция.

Новопроектираните трасета се изграждат безканално с предварително изолирани стоманени безшевни тръби с алармен кабел в конструкцията.

Трасето на топлопровода е съобразено с уличните и сградни комуникации, съществуващия топлопровод, особеностите на конструкцията на сградата и сутерена.

Трасето на топлопровода, компенсационните рамена и влизането в сградата да се съблюдават точно. При евентуално наложили се промени да се направи консултация с проектанта.

Пясъка за пясъчното легло на тръбите да бъде плътно трамбован, без камъчета и остри частици.

Строежът е III – та категория, съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /обн.ДВ бр. 72/2003 г., изм. и доп., бр.23 / 2011г./.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение:

Няма съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение.

4. Местоположение на площадката

4.1. *Площадката за изграждане на топлопровода обхваща съществуващ сервитут с дължина 40,0 л. м.*

4.2. Географски координати:

4.3. Собственост

От Джи две инвест ООД, с ЕИК203781467, чрез управителя Добромир Сомов

В близост до или около обекта няма и не се засяга защитена територия и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие – няма. Не се налага или изисква нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Трасето минава в съществуващ сервитут.

5. Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

С инвестиционното намерение не са предвидени за използване природни ресурси по време на строителството и експлоатацията. Теплопровода и отклоненията провеждат водни количества от съществуващата топлопреносна мрежа на гр.София, собственост на „Топлофикация - София”ЕАД.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират

При експлоатацията и строителството на топлопровода и абонатната станция не се генерират никакви отпадъци, защото той провежда условно чисти води отговарящи на нормативните изисквания за транспортиране на топлоносител .

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води

Теплопровода провежда гореща вода 150⁰/70⁰С и налягане Ру 1,6 Мра, която е оборотна и се отвежда в съществуващата градска канализация; не може да провежда отпадъчни води, а само чисти такива за питейно – битови нужди, ако в него има отпадъчни води той не може да се експлоатира.

Изготвил:

.....
/ инж.Е.Жабинска/