



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
<http://so-slatina.org>; e-mail: info@so-slatina.org

СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ Към РС/18-ДИ05-556-[5]
от 15.01.2019 10:37:43
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: SCU26591C20

Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП

по документацията за участие открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО - район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС №18/02.02.2015г.по дванадесет обособени позиции, с уникален номер в АОП 01272-2018-0004.

Уважаеми госпожи и господа,

На 11.01.2019г. постъпи въпрос за разяснение по гореописаната обществена поръчка, както следва:

Въпрос №1 : „Във връзка с писмо с рег. номер 91-00-20/09.03.2018 г. на Министъра на МРРБ, относно допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС, че следва при изпълнението на програмата за сгради над 28 м., при които няма започнали производства по одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешения за строеж, е необходимо да се спази изискването по фасадите да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

В предоставените доклади от обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в р-н „Слатина” и предмет на настоящата поръчка, е предвидено „доставка и монтаж на нова топлоизолационна система тип EPS, с $\delta=10$ cm и коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mK, който продукт клас по реакция на огън по-нисък от А2”.

Моля да ни укажете при подготвяне на технически и ценовите оферти, а именно при изготвяне на Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране, Технология за строителство, Описание на предвижданите за влагане материали, Сертификати за съответствие на влаганите материали, Линеен календарен график и т.н., с какво да се съобразим: Действащата нормативна уредба или документите към публикуваната процедура.”

Отговор на въпрос №1: При подготвяне на технически и ценовите оферти, а именно: при изготвяне на Организация за изпълнение на инвестиционното

проектиране, Технология за строителство, Описание на предвижданите за влагане материали, Сертификати за съответствие на влаганите материали, Линеен календарен график и т.н. следва да се съобразите с писмо №91-00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ, относно допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС и действащата нормативна уредба.

За всички материали и продукти е необходимо да се спазва изискването: по фасадите и покривите да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (посл. изм. и доп.ДВ бр. 63/31.07.2018г.).

Кмет на
СО-район „Слатина” :
/Наталия Стоянова/

