



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
<http://so-slatina.org>; e-mail: info@so-slatina.org

СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ Към РСЛ18-ДИ05-556-[8]
от 18.01.2019 09:16:54
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: EFQ267791232

Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП

по документацията за участие открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО - район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС №18/02.02.2015г.по дванадесет обособени позиции, с уникален номер в АОП 01272-2018-0004.

Уважаеми госпожи и господа,

На 15.01.2019г. постъпи въпрос за разяснение по гореописаната обществена поръчка, както следва:

„Във връзка с горе посочената обществена поръчка открита с Решение РСЛ18-ДИ05-556 от дата 19/12/2018 г. на Възложителя СО - Район Слатина, с Уникален регистрационен номер в регистъра на 01272-2018-0004, желаем да получим писмено Разяснение на основание чл. 33, ал.1 от ЗОП, , както следва:

Въпрос: В представената документация от възложителя относно **Обособена позиция № 2 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”,** находящ се в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, въведен в експлоатация 2006 год., състоящ се от 114 апартамента и 2 магазина, етажи - надземни 15 броя и 1 брой полуподземен етаж. Разгънатата застроена площ по ЗУТ е 12998,91 m². В Доклада от обследване за енергийна ефективност на мнофофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 е предписана енергоспестяваща мярка ЕСМ №1 Топлинно изолиране на външните стени в която се предвижда: „*Доставка и монтаж на тополоизолацйонна система тип EPS, $\delta=10$ ст и с коеф. на топлопроводност $X<0,035$ W/mK (вил. летило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени*” Съгласно чл.330,ал.1 от НАРЕДБА №13-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009Г.ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР„По фасадите и покривите на строежи с височина над 28м се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.” Доколкото EPS с такъв клас на горимост не съществува, моля да потвърдите, че изпълнителят следва да приложи материал, който да отговаря на противопожарните норми и да е с клас не по-нисък от А2”

Отговор на въпрос №1: При подготвяне на технически и ценовите оферти за Обособена позиция № 2 „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, р-н „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63“, находящ се в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, с предписана енергоспестяваща мярка ЕСМ №1 „Топлинно изолиране на външните стени“, а именно: при изготвяне на Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране, Технология за строителство, Описание на предвижданите за влагане материали, Сертификати за съответствие на влаганите материали, Линеен календарен график и т.н. следва да се съобразите с писмо №91-00-20/09.03.2018г. на Министъра на МРРБ, относно допълнителни указания за изпълнението на НПЕЕМЖС и действащата нормативна уредба.

За всички материали и продукти е необходимо да се спазва изискването: по фасадите и покривите да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (посл. изм. и доп.ДВ бр. 63/31.07.2018г.).

Кмет на
СО-район „Слатина“
/Наталия Стоянова/



Кмет на СО - район "Слатина"
С. Ангелчова
Зем. кмет
РЕМ 9 - РДО 9 - 11 / 15.01.19г.
Заместител за заместител № 9